

Rzędna posadowienia : -1.90 = 1.10 mnpm

UWAGI :
1) ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH (ŁĄCZENIE PRĘTÓW #12 W NAROŻNIKACH I NA DŁUGOŚCI NA ZAKŁAD DŁUGOŚCI 50 CM).
2) FUNDAMENTY WYKONAĆ NA 10 CM PODLEWCE Z CHUDEGO BETONU I 30 CM PODSYPCE ŻWIROWO-PIASKOWEJ Is=0,95.
3) FUNDAMENTY I ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PODZIEMIA (FUNDAMENTOWE) ZABEZPIECZONE WODOCHRONNIE ORAZ TERMICZNIE IZOLACJAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
4) WYKONAĆ NIEZBĘDNE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE.
5) ŚCIANY PODZIEMIA (FUNDAMENTOWE) MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH B15 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5 DO POZIOMU IZOLACJI POZIOMYCH POSADZEK NA GRUNCIE.

Beton : B25
Stal : ø A-I (St3SX)
 # A-IIIN (RB500)
Otulina : słupy 3 cm
fundamenty 5 cm

PROJEKT:	Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku Morskiej Stacji Poszukiwań i Ratownictwa w Ustce			
INWESTOR:	Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa Gdynia, ul. Hryniewickiego 10			
LOKALIZACJA:	Ustka dz. nr 1560/78			
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**			
RYSUNEK:	**Rzut fundamentów**		skala **1:50**	rys. **WK1**
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Jarosław Mikiewicz	konstrukcja	4486/G4/90	11.2007 r.	
SPRAWDZAJĄCY:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
-	-	-	-	

Studio Projektowe "Projekt Serwis", Gdańsk ul. Orląt Lwowskich 16
tel. 058-309-92-28, fax: 058-320-14-90